



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 16/11/2020

Αρ.Πρωτ.:11060

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ντοκομέ Α.
Τηλ.: 2682 3 61323
FAX: 2682 0 24837
E-mail: amalia.ntokome@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: 3^η Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια «**ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ U.P.S.**» με κωδικό CPV: **32580000-2**.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά, έως την **Παρασκευή 20/11/2020** και **έως τις 12 μμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος, για το κάτωθι είδος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Μαιευτικού – Γυναικολογικού τμήματος του Νοσοκομείου μας καθώς αυτό κρίνεται απαραίτητο στην προστασία του υπερηχογραφικού μηχανήματος, συνολικού προϋπολογισμού **150,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7123.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ U.P.S.	1 τεμ				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Θα είναι τεχνολογίας online διπλής μετατροπής
- Ισχύς (VA)/(W):1000/900
- Ονομαστική Τάση Εισόδου (V):200/208/220/230/240
- Η Ανοχή Τάσης Εισόδου (VAC) θα κυμαίνεται από 110V-300V
- Συχνότητα εισόδου:40-70Hz
- Σταθεροποίηση τάσης εξόδου:±1%
- Το UPS θα παραμένει σε συγχρονισμό με το δίκτυο τροφοδοσίας για όσο χρόνο η συχνότητα του δικτύου παραμένει στα όρια του 50Hz± 0,01 Hz

- Αρμονική παραμόρφωση τάσεως εξόδου: <3% σε γραμμικό φορτίο
- Σύνδεση εισόδου: IEC320-C14
- Τυπική αυτονομία: 10 min
- Χρόνος επαναφόρτισης συσσωρευτών: 4 ώρες στο 90% της χωρητικότητας
- Δυνατότητα υπερφόρτωσης: 110% για 10λεπτά και 130% για 1 λεπτό
- Θα διαθέτει LCD display και LEDs
- Θα έχει την δυνατότητα εκκίνησης από συσσωρευτές (coldstart)
- Θα έχει την δυνατότητα άμεσου κλεισίματος (emergencyPowerOff)
- Software παρακολούθηση του UPS με δυνατότητα επανεκκίνησης φορτίων και ασφαλούς τερματισμού του server
- Θύρες επικοινωνίας: USB
- Θα υπάρχει δυνατότητα κάρτας SNMP
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C – 40°C
- Μέγιστη σχετική υγρασία: 95%
- Η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, 14001
- Πιστοποιητικά CE

Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές μόνο από εταιρείες που διαθέτουν ISO 9001 για την εμπορία, το σχεδιασμό λύσεων και την τεχνική υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικών.

Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ