



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 25-1-2021
Αρ.Πρωτ.:922

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/1/2021 **έως τις 11 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7123. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

α/α	περιγραφή υλικού	ποσότητα	αξία	συντ φπα	φπα	συνολο
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ -UPS 6KVA	1				

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

UPS 6KVA

Τύπος UPS	True On-Line UPS
Είδος	Tower
Συνδεσιμότητα	USB & Serial, SNMP (Optional)
Λογισμικό	Ναι
Ποσότητα πριζών>=	4
Τύπος πρίζας	Schuko
Αυτονομία	4MIN (100%) 12MIN(50%)
Ισχύς(VA)>=	6000 VA
Ισχύς(Watt)>=	5400 Watt
Εγγύηση>=	2 έτη
Φάσεις (IN/OUT)	Μονοφασικό (1/1)
Σήμα Τάσης Εξόδου	Pure Sinewave
Οθόνη LCD	πολλαπλών λειτουργιών
Εκκίνηση	χωρίς την ύπαρξη δικτύου
Διόρθωση συντελεστή ισχύος εισόδου	ΝΑΙ
Συντελεστής ισχύος εξόδου	0.9
Εύρος τάσης εισόδου	(120V - 300V)
Λειτουργία ECO για εξοικονόμηση ενέργειας	ΝΑΙ
Συμβατό με γεννήτρια	ΝΑΙ
Αλλαγή μπαταριών εν θερμώ	ΝΑΙ
Ψυχρή εκκίνηση	ΝΑΙ
Αυτόματη επανεκκίνηση	ΝΑΙ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ