



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα 24-09-2021

Αρ. Πρωτ.8523

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Mail : p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την συντήρηση δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ: 8504/23-09-2021 Πρωτογενές αίτημα για έλεγχο και συντήρηση δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε **Κλειστό φάκελο** έως **30/09/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 10π.μ.** για τον έλεγχο και την συντήρηση δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού **1.200,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) και **800,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879) για το Γ.Ν Πρέβεζας.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες πιστοποιημένες κατά:

- **ISO 9001** για την Διαχείριση ποιότητας
- **OHSAS 18001** για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
- **ISO 14001** για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

VOLVO PENTA (Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου.

Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	VOLVO PENTA
SERIAL No	2160047530
MODEL	TAD 1631 GE
ΙΣΧΥΣ (KW/HP)	485/680
ΕΛΑΙΟ	VDS-2
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	VOLVO 478736 (E) LONG LIFE
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	STAMFORD
SERIAL No	2160047530
MACHINE ID	A03F050928
ΙΣΧΥΣ	560kVA

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες (τα αναλώσιμα & τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα πρέπει να είναι όμοια ή απολύτως συμβατά με αυτά του κατασκευαστή):

1. Αλλαγή λαδιών
2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
4. Αλλαγή φίλτρο αέρα
5. Αλλαγή ιμάντων
6. Αλλαγή φίλτρου νερού
7. Αλλαγή όλου του αντιψυκτικού
8. Προμήθεια δεξαμενής πετρελαίου 200lit πλαστική λευκή(όχι στρόγγυλη) και σύνδεση αυτής
9. Καθαρισμός βοηθητικής και κύριας αντλίας πετρελαίου
10. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
11. Έλεγχος σωληνώσεων
12. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
13. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
14. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
15. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
16. Έλεγχος turbo
17. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
18. Έλεγχος εξάτμισης και καθαρισμός
19. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
20. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
21. Έλεγχος μίζας
22. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
23. Έλεγχος μπαταρίας
24. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα
25. Καθαρισμός σιγαστήρα
26. Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων
27. Έλεγχος διεγέρτριας
28. Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης
29. Έλεγχος και ρύθμιση AVR
30. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας καυσίμων
31. Έλεγχος και μέτρηση γειώσεων
32. Λίπανση, ρύθμιση έδρανο απεμπλοκής συμπλέκτη, συμπλέκτη.

JOHN DEERE (Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	JOHN DEERE 12.5 L(J400)
SERIAL No	063319
NUMBER	RG6125HO63319
MODEL	SDMO68301-6125HF070
ΙΣΧΥΣ (KW/HP)	387KW/1500/TAL
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	LSA (47.2VS2 J 6/4

SERIAL No	238233/4
-----------	----------

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες (τα αναλώσιμα & τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα πρέπει να είναι όμοια ή απολύτως συμβατά με αυτά του κατασκευαστή):

Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες (τα αναλώσιμα & τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα πρέπει να είναι όμοια ή απολύτως συμβατά με αυτά του κατασκευαστή):

1. .Αλλαγή λαδιών
2. .Αλλαγή φίλτρου λαδιού
3. Αλλαγή φίλτρου αέρος
4. .Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
5. Αλλαγή ιμάντων
6. Αλλαγή φίλτρου νερού
7. Αλλαγή όλου του αντιψυκτικού
8. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
9. Έλεγχος σωληνώσεων
10. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
11. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
12. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
13. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
14. Έλεγχος turbo
15. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
16. Έλεγχος εξάτμισης και καθαρισμός
17. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
18. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
19. Έλεγχος μίζας
20. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
21. Έλεγχος μπαταρίας
22. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα
23. Καθαρισμός σιγαστήρα
24. Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων(εφόσον απαιτηθεί)
25. Έλεγχος διεγέρτριας
26. Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης
27. Έλεγχος και ρύθμιση AVR
28. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας καυσίμων
29. Έλεγχος και μέτρηση γειώσεων
30. Λίπανση, ρύθμιση έδρανο απεμπλοκής συμπλέκτη,συμπλέκτη.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των υλικών που αντικαταστάθηκαν.
- Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τις ημέρες Σάββατο/Κυριακή και εντός του 2021.
- Ο ανάδοχος και ο επιβλέπων εκ μέρους της Υπηρεσίας των εργασιών, με το πέρας αυτών, θα συμπληρώσει ενημερωτικό τεχνικό δελτίο ενυπόγραφα εις διπλούν και θα λάβει το ένα αντίγραφο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ