



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού – οικονομικού

Τμήμα.....:Οικονομικό

Πληρ.....: Γούση Γ.

Τηλ. ....: 2682361310

Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2

481 00, Πρέβεζα

**Mail : [g.gousi@prevezahospital.gr](mailto:g.gousi@prevezahospital.gr)**

Πρέβεζα 16 / 11 /2022

Αρ. Πρωτ. 12056

**ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την συντήρηση ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γ.Ν Πρέβεζας.

**ΣΧΕΤ.:** Το με αριθ. Πρωτ:11834/10-11-2022 Πρωτογενές αίτημα για έλεγχο και συντήρηση ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γ.Ν Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email: [g.gousi@prevezahospital.gr](mailto:g.gousi@prevezahospital.gr) έως **22/11/2022 ημέρα Τρίτη 11πμ**, για τον έλεγχο και την συντήρηση ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Γ.Ν Πρέβεζας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού **1000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) και **500,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879) για το Γ.Ν Πρέβεζας

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εταιρείες πιστοποιημένες κατά:

- **ISO 9001** για την Διαχείριση ποιότητας
- **OHSAS 18001** για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
- **ISO 14001** για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

##### **VOLVO PENTA (Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ)**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου.

Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ DIESEL	VOLVO PENTA
SERIAL No	2160047530
MODEL	TAD 1631 GE
ΙΣΧΥΣ (KW/HP)	485/680
ΕΛΑΙΟ	VDS-2
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	VOLVO 478736 (E) LONG LIFE
ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	STAMFORD
SERIAL No	2160047530
MACHINE ID	A03F050928
ΙΣΧΥΣ	560kVA

**Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες (τα αναλώσιμα & τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν θα πρέπει να είναι όμοια ή απολύτως συμβατά με αυτά του κατασκευαστή):**

1. Αλλαγή λαδιών
  2. Αλλαγή φίλτρων λαδιού
  3. Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου
  4. Αλλαγή φίλτρου νερού
  5. Αλλαγή όλου του αντιψυκτικού
  6. Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
  7. Έλεγχος σωληνώσεων
  8. Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
  9. Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής πετρελαίου
  10. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου (αντλία, ακροφύσια, πεταλούδα)
  11. Έλεγχος συστήματος τροφοδοσίας αέρα (αεραγωγοί, κολάρα)
  12. Έλεγχος turbo
  13. Έλεγχος συστήματος υδρόψυξης (κολάρα, βαλβίδων, ιμάντων, αντλίας ψυκτικού υγρού)
  14. Έλεγχος εξάτμισης και καθαρισμός
  15. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
  16. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
  17. Έλεγχος μίζας
  18. Έλεγχος καλωδιώσεων, συνδέσεων
  19. Έλεγχος μπαταρίας
  20. Έλεγχος ακροδεκτών μπαταρίας και γρασάρισμα
  21. Καθαρισμός σιγαστήρα
  22. **Έλεγχος βαλβίδων και ρύθμιση σε περίπτωση που χρειαστεί**
  23. Έλεγχος διεγέρτριας
  24. Έλεγχος ανορθωτικής διάταξης
  25. Έλεγχος και ρύθμιση AVR
  26. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας καυσίμων
  27. **Έλεγχος και μέτρηση γειώσεων**
  28. Λίπανση, ρύθμιση έδρανο απεμπλοκής συμπλέκτη, συμπλέκτη.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των υλικών που αντικαταστάθηκαν.
  - Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τις ημέρες Σάββατο/Κυριακή και εντός του 2022.
  - Ο ανάδοχος και ο επιβλέπων εκ μέρους της Υπηρεσίας των εργασιών, με το πέρας αυτών, θα συμπληρώσει ενημερωτικό τεχνικό δελτίο ενυπόγραφα εις διπλούν και θα λάβει το ένα αντίγραφο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΜ</b>	<b>ΤΙΜΗ/ΤΕΜ</b>	<b>ΑΞΙΑ Χ.ΦΠΑ</b>	<b>ΦΠΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α</b>
<b>1</b>	<b>Υλικά συντήρησης ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου Πρέβεζας</b>	<b>1</b>				
<b>2</b>	<b>Εργασία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Νοσοκομείου Πρέβεζας</b>	<b>1</b>				

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**