



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 22/11/2023

Αρ. Πρωτ.:12716



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση :Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα.....:Οικονομικό

Πληρ.....:Καρίπογλου Σ.

Τηλ.....:2682361310

Fax.....:26820 24837

Ταχ. Δ/ση :Σελεύκειας 2,481 00, Πρέβεζα

Email.....:s.karipoglou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια **ειδών για επισκευή-συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας** για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας, **CPV:35111000-5** συνολικού προϋπολογισμού **12.261,12€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **Τετάρτη 29/11/2023**, έως τις **11.00 π.μ.** στο γραφείο προμηθειών, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών **11.021,12€ ΚΑΕ 1899** και συνολικού προϋπολογισμού για την εκτέλεση των εργασιών **1.240,00€ ΚΑΕ 0899** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. **Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλη την ομάδα και την ποσότητα.**

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

- **Η παράδοση των ειδών και η εκτέλεση των εργασιών να πραγματοποιηθούν και να τιμολογηθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 27/12/2023**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) 1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

3. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί

φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ) 1.Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

2.Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

3.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ) 1.Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

1.Για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρ. 18 παρ 2 ν.4412/16.

Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ
					ΑΞΙΑ
1α	Αντικατάσταση Πίνακα πυ- ρανίχνευσης 2 βρόχων	1			
1β	Προμήθεια Button συναγε- μού διευθυνσιοδοτούμενου	5			
1γ	Προμήθεια Φαροσειρήνας διευθυνσιοδοτούμενης	2			
1δ	Προμήθεια Ανιχνευτή διευ- θυνσιοδοτούμενου	25			
1ε	Προμήθεια Μάνικας με τα- χυσυνδέσμους για επέκταση	2			
1στ	Πυροσβεστικός Σταθμός Ερ- γαλείων Απλός Τυπου Α	4			
1ζ	Αυτοκόλλητο ένδειξης πυ- ροσβεστικής φωλιάς 25Χ25cm Πλαστικοποιημένο	20			

1η	Προμήθεια Αυλού	4			
1θ	Ρακόρ πυρόσβεσης μπαγιονέτ αλουμίνιο θυληκό με λάστιχο στεγανοποίησης 1.3/4"	22			
1ι	Προμήθεια – Αντικατάσταση Μάνικας Πυροσβεστικών φωλιών	20			
1κ	Πυροσβεστήρας Ξηράς κό-νεως 6kg	22			
1λ	Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 5kg	10			
1μ	Φωτιστικά ασφαλείας	40			
1ν	Υλικά τοποθέτηση --Εργασία	1			

Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλη την ομάδα και την ποσότητα .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

Αντικατάσταση Πίνακα πυρανίχνευσης 2 βρόχων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακα πυρανίχνευσης κατά EN 54-2 & 4, 24 ζωνών και δύο βρόχων που θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον:

Οθόνη ενδείξεων

1. Σε κάθε βρόγχο να μπορούν να συνδεθούν τουλάχιστον 127 εξαρτήματα (π.χ. ανιχνευτές, μπουτόν συναγερμού, σειρήνες, κλπ).
2. Να διαθέτει κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης.
3. Κύρια από τη ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24 V. Η εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά .Η μεταγωγή από τη μια πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ.
4. Σύστημα αυτόματης επανάταξης.
5. Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών.
6. Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης.
7. Ηχητικά όργανα συναγερμού(σειρήνες, βομβητές, κουδούνι)
8. Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη μπαταρία.
9. Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC.
10. Ενδείξεις ξεχωριστή για το συναγερμό (ALARM) και ξεχωριστή για βλάβη (FAULT).

11. Ο προγραμματισμός του πίνακα μπορεί επίσης να γίνει μέσω on board USB ή μέσω Ethernet.
12. Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου μέσω Ethernet.
13. θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις

A/A ΕΙΔΟΣ 2

Προμήθεια Button συναγερμού διευθυνσιοδοτούμενου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12-30V DC
2. ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ 5A
3. ΧΡΗΣΗ Σε εσωτερικούς χώρους, επιτοίχια τοποθέτηση
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 12093-3: 2003
5. ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Μέχρι 95%
6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ABS/PC
7. ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ
8. ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 έως 60 C
9. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ IP20
10. ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

A/A ΕΙΔΟΣ 3

Προμήθεια Φαροσειρήνας διευθυνσιοδοτούμενης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Τάση λειτουργίας 24Vdc
2. Εύκολη τοποθέτηση
3. Χαμηλή κατανάλωση
4. Σύμφωνη με το πρότυπο EN54
5. ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

A/A ΕΙΔΟΣ 4

Προμήθεια Ανιχνευτή διευθυνσιοδοτούμενου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 25

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διευθυνσιοδοτούμενοι Πυρανιχνευτές ιονισμού (καπνού).

Οι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν στα ορατά και αόρατα προϊόντα της καύσης. Ανιχνεύουν το καπνό σε χώρους με καθαρή ατμόσφαιρα (σχετική υγρασία μικρότερη από 95% ταχύτητα αέρα 5 m/sec) και δίνουν έγκαιρα διέγερση. Η ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι μικρότερη από 10 μ Cu. Η τοποθέτηση τους γίνεται στην οροφή και θα καλύπτουν χώρο μέχρι 50 τ.μ. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 10 μ , ενώ για διαδρόμους 15 μ , και η μέγιστη απόσταση από το τοίχο 3.6μ. Κάθε ανιχνευτής φέρει στη βάση του ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα νέον που αναβοσβήνει όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής. Οι ανιχνευτές αυτού του είδους θα αντικαταστήσουν αντίστοιχους παλαιότερους

Α/Α ΕΙΔΟΣ 5

Προμήθεια Μάνικας με ταχυσυνδέσμους για επέκταση

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.3/4 30 μέτρα

1. 1.3/4ίντσες

Α/Α ΕΙΔΟΣ 6

Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων Απλός Τυπου Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 25

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. 1 Λοστό

2. 1 Τσεκούρι

3. 1 Φτυάρι σπαστό

4. 1 Αξίνα – Κασμά

5. 1 Σκεπάρνι

6. 1 Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90x0,90m

7. 2 Φακούς

Α/Α ΕΙΔΟΣ 7

Αυτοκόλλητο ένδειξης πυροσβεστικής φωλιάς 25X25cm Πλαστικοποιημένο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20

Α/Α ΕΙΔΟΣ 8

Προμήθεια Αυλού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακροσωλήνιο Ρυθμιζόμενο 1 3/4" Αρσενικό Σπείρωμα

Α/Α ΕΙΔΟΣ 9

Ρακόρ πυρόσβεσης μπαγιονέτ αλουμίνιο θηλυκό με λάστιχο στεγανοποίησης 1.3/4"

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Κατασκευασμένο από καθαρό αλουμίνιο (μη ανακυκλωμένο), υψηλής αντοχής και χαρακτηριστικής λάμψης.
2. ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ 10

Προμήθεια – Αντικατάσταση Μάνικας Πυροσβεστικών φωλιών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Εσωτερική ελαστική ανθεκτική επένδυση
2. Διαγώνια πλέξη για την αποτροπή ανάπτυξης τάσεων

3. Διατομή: 1.3/4 ίντσες
4. Μέγιστη πίεση έως 15bar
5. Μήκος: 20 μέτρα

A/A ΕΙΔΟΣ 11

Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως 6kg

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Κατασβεστική ικανότητα 21A-113B-C
2. Θερμοκρασία λειτουργίας $\geq -30^{\circ}\text{C}$ μέχρι $\leq 60^{\circ}\text{C}$
3. Μέσος χρόνος κένωσης $\leq 21\text{sec}$
4. Πίεση δοκιμής $\geq 30\text{bar}$
5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση $\geq 20\text{bar}$
6. Βαλβίδα ασφαλείας $\geq 22-27\text{ bar}$
7. Βαφή RAL 3000
8. Πίεση λειτουργίας στους 20°C 15bar

A/A ΕΙΔΟΣ 12

Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 5kg

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Κατασβεστική ικανότητα 55B-C
2. Υλικό κατάσβεσης Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)
3. Θερμοκρασία λειτουργίας $\geq -20^{\circ}\text{C}$ μέχρι $\leq 60^{\circ}\text{C}$
4. Μέσος χρόνος κένωσης $\leq 29\text{sec}$
5. Πίεση δοκιμής $\geq 250\text{bar}$
6. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση $\geq 170\text{bar}$
7. Σπείρωμα λαιμού 25E
8. Υλικό κλείστρου HPb59-1
9. Βαλβίδα ασφαλείας $225 \pm 22.5\text{ bar}$
10. Βαφή RAL 3000, RAL 7037

A/A ΕΙΔΟΣ 13

Φωτιστικά ασφαλείας

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Φωτιστικά ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας, με τάση τροφοδοσίας
2. 230V/50Hz, με ενσωματωμένη μπαταρία για ελάχιστη αυτονομία 90δευτ
3. λεπτών περίπου, με λαμπτήρα φθορισμού 8W (T5) ή αντίστοιχο τεχνολογίας LED. Να είναι πλήρη με όλα τα εξαρτήματα στήριξης και τοποθέτησης και κατάλληλα για επιτοίχια
4. στήριξη. Να διαθέτει ενδεικτικό LED φόρτισης μπαταρίας, πλήκτρο
5. ελέγχου TEST. Να διαθέτει όλα τα αυτοκόλλητα ενδείξεων EXIT, προς τα
6. κάτω, προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς κλιμακοστάσιο, κλπ

Α/Α ΕΙΔΟΣ 14

Τοποθέτηση – εγκατάσταση Υλικών - Εργασία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**