



ΑΔΑΜ: 22PROC010319357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:04/04/2022  
Αρ.Πρωτ.:3530

## Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό  
Πληρ.: Βασιλάκου Φ.  
Τηλ.: 2682361310  
Φαξ: 2682024837  
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  
Email: f.vasilakou@prevezahospital.gr

### ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με crn 31681410-0, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ **6.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για το Γ.Ν. Πρέβεζας, **500,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας και **300,00€ (ΜΕ ΦΠΑ)** για τον Ξενώνα Εστία Ψυχαργώ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 11/04/2022 στο email: [f.vasilakou@prevezahospital](mailto:f.vasilakou@prevezahospital) έως τις 11.30 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (ΚΑΕ 1292).

### ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.ergomy.gr](http://www.ergomy.gr)) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
	<b>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ</b>			
1	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05VV-F 3Χ1,5 mm <sup>2</sup> (ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΛΕΥΚΟ)	100	m	
2	ΚΑΛΩΔΙΟ Η05V-U 0,75 mm <sup>2</sup> ΛΕΥΚΟ	100	m	
3	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x1,5mm <sup>2</sup> (ΚΑΦΕ)	100	m	
4	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x1,5mm <sup>2</sup> (ΚΙΤΡΙΝΟ)	100	m	
5	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x1,5mm <sup>2</sup> (ΜΑΥΡΟ)	100	m	
6	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x1,5mm <sup>2</sup> (ΜΠΛΕ)	100	m	
7	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x2,5mm <sup>2</sup> (ΚΙΤΡΙΝΟ)	100	m	
8	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x2,5mm <sup>2</sup> (ΜΑΥΡΟ)	100	m	
9	ΚΑΛΩΔΙΟ Η07V-U 1x2,5mm <sup>2</sup> (ΜΠΛΕ)	100	m	
10	ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-U 3x1,5 mm <sup>2</sup>	100	m	
11	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4x1mm <sup>2</sup>	50	m	
12	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5x6mm <sup>2</sup>	50	m	
13	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x1,5mm <sup>2</sup>	50	m	

14	ΚΑΛΩΔΙΟ NYΥ 3x2,5mm <sup>2</sup>	100	m	
15	ΚΑΝΑΛΙ 1x1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	20	m	
16	ΚΑΝΑΛΙ 2,5x2,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	20	m	
17	ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΚΡΙ	10	m	
18	ΚΑΠΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 60mm ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΟ ΚΟΥΤΙ (ΜΕ ΑΥΤΑΚΙΑ)	20	τεμ.	
19	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 1000V PZ-S 1 100mm	1	τεμ.	
20	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 1000V PZ-S 2 100mm	1	τεμ.	
21	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 1000V PH 2 125mm	1	τεμ.	
22	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 2,5mm <sup>2</sup>	20	τεμ.	
23	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 4mm <sup>2</sup>	20	τεμ.	
24	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 6mm <sup>2</sup>	20	τεμ.	
25	<p>ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 50mm<sup>2</sup>/165mm</p> <p>Για κοπή μονόκλωνων και πολύκλωνων αγωγών χαλκού και αλουμινίου</p> <p>Καθαρή και ομαλή κοπή χωρίς θρυμματισμό και παραμόρφωση.</p> <p>Λεπίδες ακριβείας, σκληρυμένες</p> <p>Εύκολη κοπή με το ένα χέρι.</p> <p>Με προστασία.</p> <p>Αυτορυθμιζόμενη άρθρωση με βίδα.</p> <p>Κεφαλή: Στιλβωμένη</p> <p>Λαβή: Πολλαπλών συστατικών</p> <p>Καλώδιο χαλκού ικανότητας κοπής, πολλαπλών κλώνων: 50mm<sup>2</sup></p> <p>Καλώδιο χαλκού ικανότητας κοπής, πολλαπλών κλώνων: διαμ.15mm</p> <p>Υλικό κατασκευής: Ειδικός εργαλειοχάλυβας εξαιρετικής ποιότητας σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι πολλαπλών σταδίων.</p> <p>Διαστάσεις: 165x52x22mm</p>	1	τεμ.	
26	<p>ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 120mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης:</p> <p>1.Με Starter</p> <p>2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος)</p> <p>3.Με σύνδεση &amp; από τις δυο μεριές (Φάση από τη μία, Ουδέτερος από την άλλη) με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 1600lumen ανά λαμπτήρα.</p>	75	τεμ.	
27	<p>ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 150mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης:</p> <p>1.Με Starter</p> <p>2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος)</p> <p>3.Με σύνδεση &amp; από τις δυο μεριές (Φάση από τη μία, Ουδέτερος από την άλλη) με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 2000lumen ανά λαμπτήρα.</p>	4	τεμ.	
28	<p>ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 3 τρόπους σύνδεσης:</p> <p>1.Με Starter</p> <p>2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος)</p> <p>3.Με σύνδεση &amp; από τις δυο μεριές (Φάση από τη μία, Ουδέτερος από την άλλη) με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 800lumen ανά λαμπτήρα.</p>	75	τεμ.	

29	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	50	τεμ.	
30	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 18W 4000K 1900-2100lm (τύπου αχλάδι)	10	τεμ.	
31	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 7-8W 4000K 700-900lm	15	τεμ.	
32	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 10A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
33	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 16A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
34	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 20A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
35	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 25A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
36	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 32A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
37	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (1P 40A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
38	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 32A) ΚΑΜΠΥΛΗ C	10	τεμ.	
39	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 20A)	4	τεμ.	
40	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 25A)	4	τεμ.	
41	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ (2P 32A)	4	τεμ.	
42	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ ΝΟ	6	τεμ.	
43	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΤΟΙΧΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ 2 ΝΤΟΥΙ E27 ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11W ΕΩΣ 13W 4000K 1500-1600lm .ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΦΩΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ.	25	τεμ.	
44	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 3ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	15	τεμ.	
45	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ	15	τεμ.	
46	ΠΟΥΑΡ ΜΠΟΥΤΟΝ Ν/Ο (ΧΕΙΡΟΣ)	20	τεμ.	
47	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3P+E 16A ΚΟΚΚΙΝΗ 6h	1	τεμ.	
48	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥΚΟ IP65	10	τεμ.	
49	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65, 50W, 5500 lm, 4000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΙΝ 20000h	5	τεμ.	
50	ΡΟΚΑ 10x25 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
51	ΡΟΚΑ 10x35 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
52	ΡΟΚΑ 12x35 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
53	ΡΟΚΑ 7x25 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
54	ΡΟΚΑ 8x25 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
55	ΡΟΚΑ 8x35 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
56	ΡΟΚΑ 9x25 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
57	ΡΟΚΑ 9x35 (κουτί των 100 τεμ.)	1	τεμ.	
58	ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 6 ΤΕΜ. 1000V ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ( + ΡΖ1 ,ΡΖ2 ) ΚΑΙ ( - 5.5 ,4.0 , 3.5 , 2 ,5)	1	τεμ.	
59	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ (ΛΕΥΚΗ)	12	τεμ.	
60	ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ (ΜΑΥΡΗ)	12	τεμ.	
61	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ	10	τεμ.	
62	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΕΝΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED T8 (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2Χ36W ΜΗΚΟΣ:1,20 230V IP65 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ , ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΛΑΜΠΕΣ LED T8 ΜΗΚΟΥΣ 1,20cm 4000K 16W 1800Lumen ΚΑΙ ΑΝΩ	6	τεμ.	
63	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ IP54 (ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ), ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ E27 12-14W 1500-1600lm LED (Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)	10	τεμ.	
64	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΑΝΕΛ 60x60 LED 48W 220-240V IP20 ΛΕΥΚΟ 4000K (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ +ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ + ΣΤΟΙΧΕΙΑ)ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΦΩΤΟ.	10	τεμ.	

	<p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>Ισχύς :48W</p> <p>Τάση τροφοδοτικού: 220-240V</p> <p>Τάση εξόδου : 36v DC</p> <p>Θερμοκρασία χρώματος (K) : 4000K</p> <p>Απόδοση σε Lumen(lm) : 5040lm</p> <p>Lumen/Watt:105lm/Watt</p> <p>Να περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό: Ναι</p> <p>Τύπος Led: SMD2835</p> <p>Συντελεστής Άεργου Ισχύος (PF): &gt;0,90</p> <p>Χρωματική απόδοση CRI (Ra): &gt;80</p> <p>Ρύθμιση έντασης : Όχι</p> <p>Διάρκεια Ζωής (h): 5000h</p> <p>Βαθμός Στεγανότητας (IP) : IP20</p> <p>Γωνία Δέσμης : 120°</p> <p>Χρόνος έναυσης (sec): 0,5 sec</p> <p>Ενεργειακή κλάση: A+</p> <p>Κύκλοι Μεταγωγής (ON/OFF): 15000</p> <p>Θερμοκρασία Λειτουργίας °C: 20°C+40°C</p> <p>Ύψος τοποθέτησης: 3-4mtr</p> <p>Υλικό Προϊόντος: PMMA</p> <p>Χρώμα Προϊόντος : Λευκό/White</p> <p>Μήκος : 595mm</p> <p>Πλάτος : 595mm</p> <p>Ύψος: 28mm</p> <p>Διάσταση Εγκοπής : 575x575mm</p> <p>Μεικτό βάρος Προϊόντος (kg) : 1,533kg</p>			
65	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16A	30	τεμ.	
66	<p>ΠΕΝΣΑ – ΚΟΦΤΗΣ – ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΝΙΡΕΧ</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:</p> <p>6 Λειτουργίες σε ένα εργαλείο</p> <p>Πολυεργαλείο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων: σύσφιξη πλακέ ή στρογγυλών αντικειμένων, λύγισμα, αφαίρεση γρεζιών, κοπή καλωδίων, απογύμνωση και πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:</p> <p>Να διαθέτει λείες επιφάνειες συγκράτησης κοντά στο άκρο που συγκρατούν με ασφάλεια, επιφάνειες συγκράτησης με ραβδώσεις για πλακέ αντικείμενα καθώς και υποδοχή για στρογγυλά υλικά</p> <p>Ειδικές εξωτερικές ακμές των σιαγόνων, διευκολύνουν την επεξεργασία των χωνευτών κουτιών και το καθάρισμα των οπών διέλευσης καλωδίων.</p> <p>Υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75-*1,5mm<sup>2</sup> και 2,5mm<sup>2</sup> ,</p> <p>Υποδοχή απογύμνωσης για μύτες ακροχιτωνίων 0,5-2,5mm<sup>2</sup> ,</p> <p>☑Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5x2,5mm<sup>2</sup> / διάμετρος15</p>	1	τεμ.	

Μελετημένος σχεδιασμός προφέρει εύκολη πρόσβαση.		
Βιδωτή άρθρωση : προσφέρει απαλή, ακριβή και χωρίς τζόγο λειτουργία.		

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.
1	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x1,5mm <sup>2</sup>	80	m
2	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x1,5mm <sup>2</sup>	25	m
3	ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7,5x7,5 IP65	5	τεμ.
4	ΜΟΥΦΑ Φ25 (ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	15	τεμ.
5	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65, 50W, 5500 lm, 4000K, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΜΙΝ 20000h	3	τεμ.
6	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ 16A 1NO +1NC 230V	1	τεμ.
7	ΣΠΙΡΑΛ Φ25 (ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ)ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	15	m
8	ΣΩΛΗΝΕΣ Φ25 ( ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ) ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	46	m
9	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ- ΝΥΧΤΑΣ 3000W 20A IP44	1	τεμ.
10	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ Φ25	50	τεμ.

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΣΤΙΑ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.
1	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	30	τεμ.
2	ΛΑΜΠΑ E14 4000K 5-6W	20	τεμ.
3	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 4 ΕΠΑΦΩΝ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: 30-80°C ΜΗΚΟΣ: 28cm ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ: 4000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 220V-240V ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2	τεμ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:	
1	ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
2	ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
3	ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ISO9001
4	ΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧ. Α
5	ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN, ΕΛΟΤ ΌΠΩΣ ΑΥΤΑ ΙΣΧΟΥΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
6	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ) 15000h & 7000h ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ
7	ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10000h
8	<b>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ PROSPECTUS Η' ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>
9	<b>ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ (Π.Χ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,ΜΟΝΤΕΛΟ)</b>

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Σε περίπτωση που προκύψουν προσωρινοί μειοδότες με κατακυρωθείσα αξία άνω των 2.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα απαιτηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης

A)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) **απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.**

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
4. ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαιτήσης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**