



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα 4-6-2015

Αρ. Πρωτ. 4016



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Τεχνικό
Πληρ.....: Δρόσου Ελ.
Τηλ.: 2682361316
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: 2^η Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

1. Την υπ'αριθμ.ΔΣ/669/26-5-2015 Απόφαση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ψυκτικών υλικών.
2. Την υπ'αριθμ.ΔΣ/708/3-6-2015 Απόφαση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως **9/6/2015** ημέρα **Τρίτη** λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 900,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Παρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.Μ ΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
1	FREON R410a (με φιαλή 6Kgr επαναγεμιζόμενη)	KGR	6
2	ΣΠΥΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ16 (ΛΕΥΚΟ)	m	100
3	ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,5x200mm περίπου	TEM	100
4	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PVC 50mm x 0,15mm μη αυτοκόλλητες (να αναφερθεί το μήκος/ρόλο)	m	180
5	Εύκαμπτο μονωτικό σωληνώσεων (σε βέργα των 2m & πάχους 6mm) κλιματισμού (για σωλήνα 1/4")	TEM	5
6	Εύκαμπτο μονωτικό σωληνώσεων (σε βέργα των 2m & πάχους 6mm) κλιματισμού (για σωλήνα 3/8")	TEM	5
7	Εύκαμπτο μονωτικό σωληνώσεων (σε βέργα των 2m & πάχους 6mm) κλιματισμού (για σωλήνα 1/2")	TEM	5
8	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25μF 400VaC (χωρίς καλώδιο)	TEM	3
9	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 30μF 400VaC (χωρίς καλώδιο)	TEM	5
10	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 35μF 400VaC (χωρίς καλώδιο)	TEM	3
11	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40μF 400VaC (χωρίς καλώδιο)	TEM	2
12	MOTER ANEMISTHRA EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ 10/45 10W 0,30A 230VG	TEM	6
13	ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ INTERKLIMA ΤΥΠΟΣ:MD-04 AHU-1 ΕΤΟΣ ΚΑΤ.: 2003	TEM	2
14	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ELTH K-11 Type 261N 10(3)/250 -20T 80K 4ΚΑΛΩΔΙΩΝ	TEM	1
15	ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ASPERA R134a 251 CA 15 NB 1118Z	TEM	1

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/Υ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ